

28.07.2006

Prüfprotokoll nach DIN EN 1935

Prüfobjekt: Für Kunststoff-Haustür, einflügelig mit zweiteiligen-Haus-
türbändern und mit Stützschrauben.

ELRAM - Garant- (SF) Nr.: 152 841 06
Nr.: 152 820 06
Nr.: 152 828 06
Nr.: 152 835 06

Klassifizierungs - Bezeichnung Nr.: 476013113

Anforderungen u. Prüfergebnisse nach DIN / EN 1935

Reibmoments 2,8 Nm

Statische - Belastung a.) 1,2 mm
b.) 0,8 mm
c.) 0,4 mm

Dauerbetriebsprüfung Klasse -7- 200 000 Zyklen
j.) 0,3 mm / 0,5 mm
k.) 3,5 Nm

Korrosionsbeständigkeit Klasse -3-

Scherfestigkeitsprüfung 1,7 mm

Überlastung - Verformung, Belastung mit 380 kg
kein Bruch
kein Ausreisen

Unterschrift: Herr W. Rahm