

26.09.2006

Prüfprotokoll nach DIN EN 1935

Prüfobjekt: Für Kunststoff-Haustür, einflügelig mit zweiteiligen-Haustürbändern und mit Stützschraube.

Rahmenaußenmaße: 1200 mm breit 2200 mm hoch
Türflügelgewicht. 135 kg

ELRAM - Brillant - (SF) Nr.: 151 841 06 Nr.: 151 780 06
Nr.: 151 820 06 Nr.: 151 808 06
Nr.: 151 828 06 Nr.: 151 792 06
Nr.: 151 835 06

Klassifizierungs - Bezeichnung Nr.: 476012113

Anforderungen u. Prüfergebnisse nach DIN / EN 1935

Reibmoments 3,5 Nm

Statische - Belastung a.) 1,2 mm
b.) 0,8 mm
c.) 0,4 mm

Dauerbetriebsprüfung Klasse -7- 200 000 Zyklen
j.) 0,4 mm / 0,8 mm
k.) 3,5 Nm

Korrosionsbeständigkeit Klasse -2-

Scherfestigkeitsprüfung 1,9 mm

Überlastung - Verformung, Belastung mit 360 kg
kein Bruch
kein Ausreisen

Unterschrift: Herr W. Rahm